

議案第 16 号

町立瑞穂第五小学校除湿温度保持機能復旧工事請負契約について

上記の議案を提出する。

令和 6 年 2 月 29 日

提出者 瑞穂町長 杉浦裕之

(提案理由)

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(昭和 39 年条例第 8 号) 第 2 条の規定により、議決を求める。

町立瑞穂第五小学校除湿温度保持機能復旧工事請負契約

町立瑞穂第五小学校除湿温度保持機能復旧工事施工のため、下記
のとおり請負契約を締結する。

記

- | | | |
|---|--------|---|
| 1 | 契約の目的 | 町立瑞穂第五小学校除湿温度保持機能復旧工事 |
| 2 | 契約の方法 | 制限付一般競争入札による契約 |
| 3 | 契約金額 | 金 138,380,000 円 |
| 4 | 契約の相手方 | 東京都青梅市勝沼一丁目 34 番地
株式会社青和施設工業所
代表取締役 大山 恵介 |

(資 料)

町立瑞穂第五小学校除湿温度保持機能復旧工事請負契約入札経過


- 1 告 示 令和5年12月6日
- 2 制限付一般競争入札参加資格確認申請書受付
令和5年12月 7日から
令和5年12月25日まで
- 3 指名業者選定委員会開催日時
令和6年1月 9日 午前10時
- 4 設計図書配布 令和6年1月11日 発送
- 5 入札の日時 令和6年2月 1日 午前10時
- 6 工 期 契約確定の日の翌日から
令和6年11月29日まで
- 7 入札者及び入札金額

(単位：円)

回数	1回目 (消費税等を含まない額)	備考
入 札 者		
(株)青和施設工業所	125,800,000	
(株)奥山設備	147,700,000	
八重洲工業(株)	149,000,000	
(株)渡辺工業所	辞退	
(株)西川工業所	辞退	
アートテクノ(株)	不参加	

工事件名：町立瑞穂第五小学校除湿温度保持機能復旧工事
 工事箇所：瑞穂町大字殿ヶ谷1160番地

添付資料 1




配置図


 今回工事対象建物

■工事概要

- ・普通教室、特別教室、準備室等に
 天井吊型エアコン：39台設置
 天井埋込型エアコン：6台設置
 空調屋外機：5台設置
 全熱交換器：26台設置
 気化式加湿器：21台設置
 個別エアコン：9台設置
- ・既存ダクト及び空調機の撤去
- ・電気設備改修
- ・天井改修部分の照明器具のLED化：268台交換
- ・上記各工事に伴う各室及び廊下の天井改修
- ・機械室内の機器撤去に伴う基礎撤去
- ・機械室屋上の防水工事









案内図




1階平面図



【凡例】

-  : 天井吊型エアコン
-  : 天井埋込型エアコン
-  : 空調屋外機
-  : 全熱交換器
-  : 気化式加湿器
-  : 個別エアコン




2階平面図



【凡例】

-  : 天吊型エアコン
-  : 天井埋込型エアコン
-  : 全熱交換器
-  : 気化式加湿器
-  : 個別エアコン



3階平面図



【凡例】

-  : 天吊型エアコン
-  : 天井埋込型エアコン
-  : 全熱交換器
-  : 気化式加湿器
-  : 個別エアコン